

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSBT 220 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2098	21	19	16
	35°	1958	18	16	14
	40°	1819	17	15	13
-20°	30°	1779	16	14	12
	35°	1654	15	13	12
	40°	1528	13	12	10
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	1459	12	11	9,4
	35°	1347	10	8,9	7,8
	40°	1234	9	8	7